

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Краснохолмский
Дом детского творчества»
(МБОУДО «Краснохолмский ДДТ»)
Россия, 171660,
Тверская обл., г. Красный Холм,
ул. Октябрьская, д.1/13
E-mail: krhddt@yandex.ru
ИНН 6928003037, КПП 692801001
ОКПО 47035951 ОГРН 1026901540258

Прокуратура Краснохолмского
района Тверской области

ул. Октябрьская д. 7/87
г. Красный Холм Тверская область

Исх. № 23 от «24» 03. 2023 г.

В ответ на Представление об устранении нарушений Законодательства об антитеррористической защищенности и пожарной безопасности от 09.03.2023 № 59-2023 директор МБОУДО «Краснохолмский ДДТ» сообщает:

1. Представление рассмотрено на совещании при директоре учреждения трудовым коллективом МБОУДО «Краснохолмский ДДТ» с участием заместителя прокурора района советника юстиции О.Н. Сизовой.

2. В МБОУДО «Краснохолмский ДДТ»:

- Согласно подпункта «н» пункта 24 Требований, подготовлена информация об исполнении План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму за I квартал 2023 года. Данная справка будет регулярно оформляться согласно Требованиям.

- Согласно подпункта «д» пункта 24 Требований, на установку СОУЭ изготовлена смета. Подана заявка в Администрацию Краснохолмского муниципального округа о выделении денежных средств. В случае выделения денежных средств система будет установлена.

- Согласно подпункта «в» пункта 48 Требований, Лист актуализации подготовлен, находится на согласовании в УФСБ и МЧС России по Тверской области.

- Согласно пункта 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», на установку АПС и СОУЭ изготовлена смета, отправлена заявка на внесение в план мероприятий по подготовке учреждения к осенне-зимнему периоду. В случае выделения денежных средств система будет установлена.

- Согласно пункта 60 ППР, Журнал по установленной форме будет начат с 01.04.2023 года. Запрошены коммерческие предложения на огнетушители.

- Согласно п.4.4 Свода правил 3.131130.2009, устройство звукового оповещения перенесено в соответствии с требованиями.

- Согласно таблицы 3 Свода правил 486.1311500.2020, в смету монтажа АПС и СОУЭ заложено установка системы пожарной сигнализации.

Приложение:

1. Справка №1 во исполнении План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

2. Фото устройства звукового оповещения.

3. Копия коммерческого предложения.

Директор МБОУДО
«Краснохолмский ДДТ»



М.В. Орлова