

вход. № 3 от 19.04.2023г.



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по Бежецкому, Краснохолмскому, Сонковскому
районам Тверской области

ул. Садовая д. 6а, г. Бежецк, Тверская область, 171980
тел. факс (48231) 2-33-86. E-mail: ogpn.beg@mail.ru

28 марта 2023 года № 22

Директору МБОУДО
«Краснохолмский ДДТ»
Орловой Марии Валерьевне

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

28.03.2023 г.

г. Бежецк

(город, село, район)

Я, начальник отделения – государственный инспектор Бежецкого, Краснохолмского, Сонковского районов Тверской области по пожарному надзору капитан внутренней службы Юрченко Виталий Витальевич

рассмотрев постановление о возбуждении производства об административном правонарушении прокурора Краснохолмского района Тверской области советника юстиции Новиковой С.Э. от 23.03.2023 года и другие материалы по административному правонарушению в области пожарной безопасности на должностное лицо – МБОУДО «Краснохолмский ДДТ»

Материалами установлено, что МБОУДО «Краснохолмский ДДТ»

не обеспечило выполнение требований пожарной безопасности

23 марта прокурором Краснохолмского района советником юстиции С.Э. Новиковой было возбуждено административное дело в отношении МБОУДО «Краснохолмский ДДТ» – Орловой Марии Валерьевны. Установлено, что Орлова М.В. являясь ответственной за обеспечение пожарной безопасности на территории учреждения дополнительного образования МБОУДО «Краснохолмский ДДТ» нарушил Федеральный закон № 69 от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности», Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ), а именно:

- система пожарной сигнализации превысила срок службы, установленный производителем (10 лет) (п. 54 ППР);

- в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносятся сведения о первичных средствах пожаротушения – ведется отдельный журнал (п. 60 ППР);

- устройство звукового оповещения расположено на расстоянии менее 150 мм от потолка в учреждении (п. 4.4. Свод правил 3.13130.2009);

- огнетушители, расположенные на объектах не соответствуют требованиям установленным ППР (п. 60, приложения №1 ППР);

- помещения на третьем этаже здания не оборудованы системой пожарной сигнализации (табл. 3 Свод правил 486.1311500.2020)

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

установленных Федеральный закон № 69 от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности», Федеральный закон №123 от 22.07.2008 «Технический

регламент о требований пожарной безопасности», Постановление
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. N 1479 «Правила
противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР)

(законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

чем совершила административное правонарушение, предусмотренное Федеральным законом «О пожарной безопасности» (ст. 38), Кодексом РФ об административных правонарушениях ч. 1, ст. 20.4.

Причиной административного правонарушения и условием, способствовавшим его совершению, явился недостаточный контроль со стороны МБОУДО «Краснохолмский ДДТ». На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ТРЕБУЮ:

1. В целях недопущения нарушений требований пожарной безопасности на территории объекта образования МБОУДО «Краснохолмский ДДТ» организовать строгий контроль за организацией и проведением мероприятий в целях обеспечения пожарной безопасности.
(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)


2. Рассмотреть вопрос выполнения противопожарных мероприятий.

Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.

В случае неприятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Начальник отделения ОНД и ПР - государственный инспектор
Бежецкого, Краснохолмского,
Сонковского районов Тверской области
по пожарному надзору
капитан внутренней службы

Юрченко В.В.


(подпись лица, вынесшего постановление)

Получил(а) 28.03.2023 направлено по почте /Орлова М.В./