

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Краснохолмский
Дом детского творчества»
(МБОУДО «Краснохолмский ДДТ»)
Россия, 171660,
Тверская обл., г. Красный Холм,
ул. Октябрьская, д.1/13
E-mail: krhddt@yandex.ru
ИНН 6928003037, КПП 692801001
ОКПО 47035951 ОГРН 1026901540258

Инспектору ОНД и ПР –
государственному инспектору
Бежецкого, Краснохолмского,
Сонковского районов Тверской
области по пожарному надзору
старшему лейтенанту внутренних
дел Тришкиной К.Д.

ул. Садовая д. 6а,
г. Бежецк, Тверская область

Исх. № 111 от «10» 07. 2025 г.

В ответ на Представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения от 27.06.2025 № 68 директор МБОУДО «Краснохолмский ДДТ» сообщает:

1. В целях недопущения нарушений требований пожарной безопасности на объекте образования МБОУДО «Краснохолмский ДДТ» организован строгий контроль за организацией и проведением мероприятий в целях обеспечения пожарной безопасности.

2. В МБОУДО «Краснохолмский ДДТ»:

- Инструкция о мерах пожарной безопасности приведена в соответствие требованиям, установленными разделом XVIII настоящих Правил ППП в РФ п. 2;
- Программы противопожарного инструктажа приведены в соответствие требованиям, установленными Приказом МЧС России № 806 п. 9;
- На объекте защиты пожарный пост (диспетчерская) обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного в соответствии с требованиями, установленными ППП в РФ п. 56. Приобретены ручной электрический фонарь и самоспасатель универсальный фильтрующий Зевс 30Е ГДЗК- EN;
- На объекте защиты место установки приемно-контрольного пункта автоматической пожарной сигнализации обеспечено инструкцией о порядке действий персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности автоматической пожарной сигнализации в соответствии с требованиями, установленными ППП в РФ п. 56.

Директор МБОУДО
«Краснохолмский ДДТ»

М.В. Орлова