



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по Бежецкому, Краснохолмскому, Сонковскому
районам Тверской области

ул. Саловая д. 6а, г. Бежецк, Тверская область, 171980
тел. (48231) 2-33-86. E-mail: ond_bezhetsk@69.mchs.gov.ru

Директору
МБОУ ДО «Краснохолмский Дом
детского творчества»
Орловой Марине Валерьевне

27 июня 2025 года № 68

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

27.06.2025 г.

г. Бежецк
(город, село, район)

Я, государственный инспектор Бежецкого, Краснохолмского, Сонковского районов Тверской области по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Тришкина Кристина Дмитриевна, рассмотрев постановление №68 о возбуждении производства об административном правонарушении от 27.06.2025 года и другие материалы по административному правонарушению в области пожарной безопасности на должностное лицо – директора МБОУ ДО «Краснохолмский Дом детского творчества» Орловой Марине Валерьевне установила:

23 июня 2025 года прокуратурой Краснохолмского района совместно со специалистами ОНДиПР по Бежецкому, Краснохолмскому, Сонковскому районам Тверской области УНД и ПР ГУ МЧС по Тверской области проведена совместная проверка исполнения законодательства в сфере соблюдения требований пожарной безопасности. Прокурором Краснохолмского района Новиковой С.Э. 23.06.2025 года было возбуждено административное дело в отношении директора МБОУ ДО «Краснохолмский Дом детского творчества» - Орловой Марины Валерьевны. Установлено, что Орлова М.В. являясь ответственным за обеспечение пожарной безопасности на территории образовательного учреждения МБОУ ДО «Краснохолмский Дом детского творчества» нарушила Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. N 1479 «Об утверждении Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ), Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" (далее – Приказ МЧС №806), а именно:

1. На объекте защиты инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII настоящих Правил. Осн. ППР в РФ п. 2;
2. На объекте защиты программы противопожарного инструктажа не соответствуют требованиям. Осн. Приказ МЧС России №806 п. 9;
3. На объекте защиты пожарный пост (диспетчерская) не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Осн. ППР в РФ п. 56;

4. На объекте защиты место установки приемно-контрольного пульта автоматической пожарной сигнализации не обеспечено инструкцией о порядке действий персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности автоматической пожарной сигнализации. Осн. ППР в РФ п. 56.

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

чем совершила административное правонарушение, предусмотренное Федеральным законом «О пожарной безопасности» (ст. 38), Кодексом РФ об административных правонарушениях ч. 1, ст. 20.4.

Причиной административного правонарушения и условием, способствовавшим его совершению, явился недостаточный контроль со стороны директора МБОУ ДО «Краснохолмский Дом детского творчества» Орловой М.В. На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ТРЕБУЮ:

1. В целях недопущения нарушений требований пожарной безопасности на объекте образования МБОУ ДО «Краснохолмский Дом детского творчества», а также на структурных подразделениях организовать строгий контроль за организацией и проведением мероприятий в целях обеспечения пожарной безопасности.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

2. Рассмотреть вопрос выполнения противопожарных мероприятий.

Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Инспектор ОНД и ПР –государственный инспектор
Бежецкого, Краснохолмского,
Сонковского районов Тверской области
по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы

Тришкина К.Д.



(подпись лица, вынесшего постановление)

Получил(а) 27.06.2025 Ирина Петровна Орлова /Орлова М.В./